



Centre d'Essais de Fontaine
17, Boulevard Paul Langevin
38600 FONTAINE - France
Tél. +33.(0)4.76.53.52.22
Fax +33.(0)4.76.53.32.40
e-mail: m.fon@apave.com

ATTESTATION DE CONFORMITE

N° 30254138/1

I. DEMANDEUR

- Demandeur : Monsieur ARGOUD
- Raison sociale : VERTIC – 8, avenue de la chantourne – 38190 BRIGNOUD

II. MATERIEL CONSIDERE

- Fabricant : VERTIC
- Référence : GARDE CORPS ALTLISSE
- Version : Garde corps Avec platine de fixation type Al-SL (Fixation verticale type dalle béton)
Garde corps Avec platine de fixation type Al-SV (Fixation latéral type contre acrotère)
- Type d'équipement : Garde Corps

III. DESCRIPTION

- Le GARDE CORPS ALTLISSE se compose des éléments suivants :
Montant garde corps, lisse et sous lisse-Plinthe- Eclisse rectiligne fixe – tube coudé à 90°-
Ensemble platine de fixation type latéral pour la référence AL-SL
Ensemble platine de fixation type vertical pour la référence AL-SV

Un schéma du GARDE CORPS ALTLISSE est présenté dans le rapport d'essai n°2818694.

IV. REFERENTIEL

- Le GARDE CORPS ALTLISSE, est testé suivant la méthodologie d'essai décrite dans les articles 8.2 de la norme EN ISO 14122-3 de mai 2001 et NA.2.8 de la NF EN ISO 14122-3 d'août 2001, sur un élément de garde corps composé de trois portées de 1.5m.

V. CONCLUSION

Le GARDE CORPS ALTLISSE, de la société VERTIC, a subi avec succès les essais statiques décrits dans l'article 8.2 de la EN ISO 14122-3 de mai 2001 et l'essai dynamique de l'article NA.2.8 de la NF EN ISO 14122-3 d'août 2001 sur un élément de garde corps composé de trois portée de 1.5 m.



sudeurope

CETE APAVE SUDEUROPE

CENTRE D'ESSAIS MECANIQUE

Document authentifié par tampon APAVE

17, avenue Paul Langevin

38600 FONTAINE

Tél. 04 76 53 52 22 - Fax 04 76 53 32 40

Date : le 20 Février 2007

Le Technicien d'essais


Laurent MAGIMEL

Cette attestation comporte une page. Elle est établie en deux exemplaires originaux transmis au demandeur. Aucun duplicata ne sera délivré

Cette attestation ne constitue pas le justificatif prévu par le code de la consommation (article L-115-27) par lequel un organisme distinct du fabricant atteste à des fins commerciales qu'un produit est conforme à des caractéristiques dans un référentiel déposé auprès de l'autorité administrative

CETE APAVE SUDEUROPE

Société par Actions Simplifiée au Capital de 3 060 000 € - N° SIREN : 775 581 812 – Site Internet : www.apave.com
Locataire-gérant du fonds de commerce du CETE APAVE Lyonnaise

SIEGE SOCIAL MARSEILLE

8 rue Jean-Jacques Vernazza
Z.A.C. Saumaty-Séon – BP 193
13322 MARSEILLE CEDEX 16

Tél. : 04 96 15 22 60 - Fax : 04 96 15 22 61

BORDEAUX

Z.I. avenue Gay Lussac
BP 3

33370 ARTIGUES-près-BORDEAUX

Tél. : 05 56 77 27 27 - Fax : 05 56 77 27 00

LYON

177 route de Sain Bel
BP 3
69811 TASSIN CEDEX

Tél. : 04 72 32 52 52 - Fax : 04 72 32 52 00