



Centre d'Essais de Fontaine
17, Boulevard Paul Langevin
38600 FONTAINE - France
Tél. +33.(0)4.76.53.52.22
Fax +33.(0)4.76.53.32.40
Lem.fon@apave.com

ATTESTATION DE CONFORMITE

A la norme NF EN 795 de septembre 1996

N°2818796.b

I. DEMANDEUR

- Demandeur : Monsieur Sylvain MANON
- Fabricant : VERTIC – Parc Technologique - 691 Chemin des fontaines - CIDEX 8F - 38190 BERNIN - France

II. MATERIEL CONSIDERE

- Type d'équipement : Dispositif d'ancrage de classe D
- Marque commerciale : **VERTIC ALTIRAIL**
- Référence : **RAIL SUSPENSION**

III. REFERENTIEL

- Le dispositif d'ancrage a été évalué selon la norme NF EN 795 « Dispositifs d'ancrage » de septembre 1996.

IV. CONDITION D'UTILISATION

- Ce dispositif d'ancrage de classe D n'est pas considéré comme équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur.
- Il est destiné à être utilisé par une ou plusieurs personnes à la fois en combinaison avec des équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur.

V. DESCRIPTION

Dispositif d'ancrage de classe D composé d'un point d'ancrage mobile référence R.CF ou R.CF2 et de rails en aluminium 6060 T5 extrudés avec éclissage référence R.ECL suspendu à un câble en acier galvanisé. Fixation référence R.SUPCA10 entre rail et câble tout les 3m maximum pour une portée maximale de rail de 30m (description détaillée dans le rapport n° 2818796)

VI. CONCLUSION

- Le dispositif d'ancrage de classe D "VERTIC ALTIRAIL", référence " RAIL SUSPENSION " présenté par la société VERTIC est conforme aux exigences de la norme NF EN 795 de Septembre 1996.

Date : le 30 juillet 2007

Authentifié par le tampon CETE APAVE SUDEUROPE

Le Chargé d'affaires EPI



CETE APAVE SUDEUROPE
CENTRE D'ESSAIS DE FONTAINE
17 boulevard Paul Langevin
38600 FONTAINE

Tél. 04 76 53 52 22 - Fax 04 76 53 32 40

Cette attestation comporte une page. Elle est établie en deux exemplaires originaux transmis au demandeur.
Aucun duplicata ne sera délivré

Olivier VILA COBARS I

Cette attestation ne constitue pas le justificatif prévu par le code de la consommation (article L-115-27) par lequel un organisme distinct du fabricant atteste à des fins commerciales qu'un produit est conforme à des caractéristiques dans un référentiel déposé auprès de l'autorité administrative

CETE APAVE SUDEUROPE

Société par Actions Simplifiée au Capital de 3 060 000 € - N° SIREN : 775 581 812 – Site Internet : www.apave.com
Locataire-gérant du fonds de commerce du CETE APAVE Lyonnaise

LYON

177 route de Sain Bel
BP 3
69811 TASSIN CEDEX
Tél. : 04 72 32 52 52 - Fax : 04 72 32 52 00

MARSEILLE

8 rue Jean-Jacques Vernazza
Z.A.C. Saumaty-Séon – BP 193
13322 MARSEILLE CEDEX 16
Tél. : 04 96 15 22 60 - Fax : 04 96 15 22 61

BORDEAUX

Z.I. avenue Gay Lussac
BP 3
33370 ARTIGUES-près-BORDEAUX
Tél. : 05 56 77 27 27 - Fax : 05 56 77 27 00